



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21

(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Новоалександровскому
городскому округу и Красногвардейскому муниципальному округу управления надзорной
деятельности

и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
356000, Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Заводская, 51,
E-mail: novoaleks77@26.mchs.gov.ru, тел. 8 (86544) 67-3-47

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(495)400-99-99;
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - 8(800)707-95-66

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 26-011-2022/0149пр / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 4 "Красная шапочка" ИНН 2611006610

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 26-011-2022/0149пр от «25» августа 2022 года в период

с: « 21 » сентября 20 22 г. 10 час. 00 мин.

по: « 21 » сентября 20 22 г. 12 час. 00 мин.

с: « 22 » сентября 20 22 г. 10 час. 00 мин.

по: « 22 » сентября 20 22 г. 11 час. 00 мин.

Дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, М.Б. Парфеновым

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная плановая проверка в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: законный представитель юридического лица Смагина Вера Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Внести информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения объекта, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	23.09.2023 г.	
2	Внести запись в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	п. 60 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	23.09.2023 г.	
3	Определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционной камеры и воздуховода от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год и внести информацию в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 43 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима».	23.09.2023 г.	
4	Отделить помещения прачечной, от смежных помещений противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30*, обеспечивающей ограничение интенсивности и продолжительности горения в случае возникновения пожара. статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	23.09.2023 г.	
5	Оборудовать чердачное помещение, противопожарным люком 2-го типа с	статья 5, часть 1 статьи 6 № 123-ФЗ; п 7.7 СП	23.09.2023 г.	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
	нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30*, а также закреплённой стальной стремянкой.	4.13130.2013 системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.		
6	Обеспечить видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы	Пункт 37 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	23.09.2023 г.	
7	Отделить помещение пищеблока, находящееся на первом этаже, (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1), от смежных помещений противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30*, обеспечивающей ограничение интенсивности и продолжительности горения в случае возникновения пожара.	статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	23.09.2023 г.	
8	Обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения	требования Пункта 36 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	23.09.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая МКДОУ «Д/с № 4» «Красная шапочка»

Смагина В.В.

(должность, фамилия, инициалы,
контролируемого лица (представителя))



(подпись)

« 22 » сентября 20 22 г.

Дознаватель ОНД и ПР

по Новоалександровскому городскому округу
и Красногвардейскому муниципальному округу
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

М.Б. Парфенов

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лица),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

« 22 » сентября 20 22 г.

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.